

令和3年度高専品川キャンパス及び産技大品川シーサイドキャンパス
月別予定使用電力量一覧表

年 月	予定使用電力量 (kWh)	季節別使用量内訳		推定最大需 要電力(kW)	力率(%)
		夏季 (kWh)	その他季 (kWh)		
令和3年4月	152,300		152,300	518	100
令和3年5月	164,600		164,600	497	100
令和3年6月	188,200		188,200	655	100
令和3年7月	229,100	229,100		835	100
令和3年8月	225,000	225,000		876	100
令和3年9月	191,400	191,400		696	100
令和3年10月	188,600		188,600	583	100
令和3年11月	167,900		167,900	562	100
令和3年12月	182,300		182,300	710	100
令和4年1月	195,200		195,200	792	100
令和4年2月	180,900		180,900	742	100
令和4年3月	152,000		152,000	607	100
合計	2,217,500	645,500	1,572,000	—	—

●使用電力量内訳区分について

1. 季節区分について

- (1) 夏季とは毎年7月1日から9月30日までの期間
(2) 「その他季」とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間

2. 使用電力量の区分について(その他季昼間電力量・夏季昼間電力量・夜間電力量について)

- (1) 「その他季昼間電力量」＝夏季以外の期間における、毎日午前8時から午後10時までの電力量
(2) 「夏季昼間電力量」＝夏季における毎日午前8時から午後10時までの電力量
(3) 「夜間電力量」＝「その他季昼間電力量」および「夏季昼間電力量」以外の電力量

使用電力量実績一覧表

単位:kWh

	H28年度実績	H29年度実績	H30年度実績等	H31年度実績等	R2年度実績等	H28~H31(※1) 平均値
4月	150,264	151,882	145,951	160,778	112,490	152,219
5月	156,442	169,466	166,759	165,396	100,402	164,516
6月	181,126	190,039	190,188	191,410	133,325	188,191
7月	213,706	234,310	254,590	213,492	176,470	229,025
8月	212,909	227,136	231,410	228,518	210,703	224,994
9月	191,856	188,328	193,498	191,885	184,915	191,392
10月	192,425	189,871	196,032	175,889	152,069	188,555
11月	172,824	177,667	169,008	151,978	148,536	167,870
12月	173,647	197,431	181,927	176,150	(※2) 176,150	182,289
1月	187,831	214,373	201,559	176,825	(※2) 176,825	195,147
2月	183,502	197,282	185,316	157,250	(※2) 157,250	180,838
3月	162,187	155,126	161,918	128,604	(※2) 128,604	151,959
年間最大 使用電力月量	213,706	234,310	254,590	228,518	210,703	—
年間使用電力量 合計	2,178,719	2,292,911	2,278,156	2,118,175	1,949,630	—

(※1) R2年度は、withコロナ対応で特殊なため、平均から除外した

(※2) 前年並みと想定

最大需要電力実績一覧表

単位:kw

	H28年度実績	H29年度実績	H30年度実績等	H31年度実績等	R2年度実績等	H28~H31 最大値
4月	427	514	415	518	310	518
5月	470	492	473	497	197	497
6月	593	605	655	629	420	655
7月	629	730	835	674	506	835
8月	758	876	794	818	689	876
9月	619	593	590	696	667	696
10月	562	583	538	566	403	583
11月	533	562	499	530	408	562
12月	590	710	598	538	前年並みと想定	710
1月	792	770	682	557	前年並みと想定	792
2月	665	742	646	566	前年並みと想定	742
3月	607	480	490	391	前年並みと想定	607
年間最大需要電力	792	876	835	818	689	876
契約最大需要電力	940	940	1,050	1,050	1,050	1,050