

## 首都大学東京（南大沢キャンパス）高圧ガス監視設備改修工事(R 元)

### ■ 工事概要

---

- 工事件名 首都大学東京（南大沢キャンパス）高圧ガス監視設備改修工事(R 元)
- 工事場所 東京都八王子市南大沢一丁目 1 番地
- 工 期 契約締結の日から令和 2 年 2 月 2 8 日まで

### ■ 工事範囲

---

RI 棟、8 号館、9 号館、10 号館、廃水処理施設、栄養・食品科学研究棟

### ■ 工事内容

---

#### ◆ ガス検知器指示計

窒素ガス、酸素ガス、水素ガス用ガス検知器の指示計の入替を行い、既設配線の切り離し及び再接続を行う。

#### ◆ 流量計

窒素ガス、酸素ガス、水素ガス用流量計、表示器、パワーサプライユニットの入替を行い、パワーサプライ～表示器・パワーサプライ～流量計の専用ケーブル交換、パワーサプライ～ローカル盤接続端子台の電源配線の敷設、表示器～ローカル盤接続端子台の電源及び信号配線の敷設、それに伴うソフト変更（流量計スケール変更）を行う。

#### ◆ 地震計

地震計本体、表示部の入替を行い、既設配線の切り離し及び再接続を行う。

### ■ 留意事項

---

- ・ 本工事は、施設を運営しながらの作業となるため、学内利用者（学生・教職員、一般来学者等）への安全対策に万全を期すこと。
- ・ 大学特有の諸条件（試験等）の影響により作業日・作業時間の制約を受ける場合があるので、関係者との緻密な打合せが必要となる。
- ・ 大学の運営上、作業内容によっては土・日曜、祝日・夜間等の工事になる場合がある。
- ・ 本委託と同時期にキャンパス内で工事が複数行われる予定である。作業をするにあたり、これらの工事との調整が必要な場合があることを留意すること。
- ・ 受注者は契約締結後、ただちに大学担当者との打合せを行い工事準備に入ること。